



**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»**

119991, Москва
Ломоносовский проспект, д. 2
ИНН 7736182930, КПП 773601001

Телефон: 8 499 134-30-83
Факс: 8 499 134-70-01
e-mail: info@nczd.ru

аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21AB21

Регистрационный № **0583-11/14**

от **27.11.2014**

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) продукции**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

на основании заявления № **0583**

от **19.11.2014**

Организация-изготовитель:

ООО «Фоника Гипс», Россия
422828, Респ. Татарстан, Камско-Устьинский р-он, с. Сюкеево, ул. Волжская, д. 24

Импортер (поставщик), получатель:

ООО «Фоника Гипс», Россия
422828, Респ. Татарстан, Камско-Устьинский р-он, с. Сюкеево, ул. Волжская, д. 24

Наименование продукции:

Самовыравнивающийся наливной пол универсальный «AKSOLIT N100»

Продукция изготовлена в соответствии:

с ТУ 5745-003-85144232 -2010 "Смеси сухие гипсовые напольные"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 5745-003-85144232 -2010 "Смеси сухие гипсовые напольные", доверенность, акт отбора, информационное письмо от производителя, макет этикетки

Рассмотрены протоколы: протокол испытаний ФГБНУ "Научный центр здоровья детей и подростков" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB.21) № 1411-01925 ДА от 27.11.2014 г.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив

	1	2
Запах, балл		
Формальдегид, мг/л	менее 0,007	0,01
Фенол, мг/л	менее 0,0012	0,003
Метиловый спирт, мг/л	менее 0,25	0,5
Ацетальдегид, мг/л	менее 0,005	0,01
Ацетон, мг/л	менее 0,2	0,35

Микробиологические показатели:

E. coli	Не стимулирует рост микроорганизмов	Не должны стимулировать рост микроорганизмов
S. aureus	Не стимулирует рост микроорганизмов	Не должны стимулировать рост микроорганизмов
Ps. aeruginosa	Не стимулирует рост микроорганизмов	Не должны стимулировать рост микроорганизмов
S. enteritidis	Не стимулирует рост микроорганизмов	Не должны стимулировать рост микроорганизмов

Область применения:

применяется в зданиях различного функционального назначения, в том числе жилых домах, предприятиях торговли, детских (в том числе школьных и дошкольных) и медицинских учреждениях, культурно-массовых спортивных сооружениях, административных зданиях, а также на промышленных объектах

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности :

В соответствии с инструкцией производителя

Информация наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными

санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Самовыравнивающийся наливной пол универсальный «AKSOLIT N100»

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.»

Заведующий отделом гигиенического
нормирования и экспертизы ФГБНУ «НЦЗД»



Ведущий научный сотрудник, эксперт

Текшева
подпись

Текшева Л. М.
Ф.И.О.

Барсукова
подпись

Барсукова Н. К.
Ф.И.О.