



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00067

№ ПС 004351

Срок действия с 28.12.2018г. по 27.12.2021г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

23.64.10.120

Код ТН ВЭД

6809 90

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ"
422828, Республика Татарстан, Камско-Устьинский р-он, с. Сюкеево, ул. Волжская,
д.24. ОГРН: 1171690102650. Телефон: +7(84377) 3-65-00. E-mail: fg@aksolit.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ"
422828, Республика Татарстан, Камско-Устьинский р-он, с. Сюкеево, ул. Волжская,
д.24. ОГРН: 1171690102650. Телефон: +7(84377) 3-65-00. E-mail: fg@aksolit.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010,
Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Самовыравнивающийся наливной пол универсальный марки AKSOLIT N100 на
гипсовой основе, выпускаемый по ТУ 23.64.10-003-19791748-2018.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть",
раздел 6. Метод 1. Материал относится к негорючим материалам (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 12/18-24С от 27.12.2018 г. ООО «ФЕНИКС»
ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2021 г. Акт о
результатах анализа состояния производства № 00065-АО от
31.10.2018 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до
24.08.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.64.10-003-19791748-2018 «Смеси сухие гипсовые напольные.
Технические условия»

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

